



TERMINAL KIT

CTK-510

510 pcs TERMINAL KIT

Pcs Pz	Type Tipo	Gauge Calibre	Size Perno	Color	Item# Artículo#
40	Ring / Anillo	22-18 AWG	#6	Red / Rojo	TRP-R6
40	Ring / Anillo	22-18 AWG	#10	Red / Rojo	TRP-R10
30	Ring / Anillo	16-14 AWG	#6	Blue / Azul	TRP-B6
30	Ring / Anillo	16-14 AWG	#10	Blue / Azul	TRP-B10
20	Ring / Anillo	12-10 AWG	#8	Yellow / Amarillo	TRP-Y8
20	Ring / Anillo	12-10 AWG	1/4"	Yellow / Amarillo	TRP-Y25
40	Spade / Pala	22-18 AWG	#6	Red / Rojo	TSP-R6
40	Spade / Pala	22-18 AWG	#10	Red / Rojo	TSP-R10
25	Spade / Pala	16-14 AWG	#6	Blue / Azul	TSP-B6
25	Spade / Pala	16-14 AWG	#10	Blue / Azul	TSP-B10
15	Spade / Pala	12-10 AWG	#8	Yellow / Amarillo	TSP-Y8
15	Spade / Pala	12-10 AWG	1/4"	Yellow / Amarillo	TSP-Y25
35	Butt Connector Conexión de empalme	22-18 AWG	N/A	Red / Rojo	TBP-R
25	Butt Connector Conexión de empalme	16-14 AWG	N/A	Blue / Azul	TBP-B
15	Butt Connector Conexión de empalme	12-10 AWG	N/A	Yellow / Amarillo	TBP-Y
40	Female Disconnect Desconexiones hembra	22-18 AWG	.250" x .032"	Red / Rojo	TFDP-R25
35	Female Disconnect Desconexiones hembra	16-14 AWG	.250" x .032"	Blue / Azul	TFDP-B25
20	Female Disconnect Desconexiones hembra	12-10 AWG	.250" x .032"	Yellow / Amarillo	TFDP-Y25

Vinyl
Insulated / Aislado (600V)
Max: 75°C (167°F)

Installation Instructions
1. Strip wire insulation 1/4"
2. Insert stripped wire into terminal
3. Crimp tightly using crimping tool

Instrucciones de instalación:
1. Pele 6.35mm del aislamiento del cable
2. Inserte el cable pelado en al terminal
3. Sujete firmemente con la herramienta de engarzado

Stranded copper wire only. 600V max., building wire.
Solo para cables cobre trenzados. Cable para edificio
de 600 V máx.

**premium.
industrial.
products.**