



TERMINAL KIT

T12846

40 pcs TERMINAL ASSORTMENT KIT

Pcs Pz	Type Tipo	Gauge Calibre	Size Perno	Color	Item# Artículo#
3	Ring / Anillo	22-16 AWG	#8	Red / Rojo	TRP-R8
4	Ring / Anillo	16-14 AWG	#10	Blue / Azul	TRP-B8
3	Ring / Anillo	16-14 AWG	#8	Blue / Azul	TRP-B10
5	Spade / Pala	22-16 AWG	#6	Red / Rojo	TSP-R6
3	Spade / Pala	12-10 AWG	#10	Yellow / Amarillo	TSP-Y10
5	Butt Splice Conexión de empalme	22-16 AWG	N/A	Red / Rojo	TBP-R
4	Butt Splice Conexión de empalme	16-14 AWG	N/A	Blue / Azul	TBP-B
3	Butt Splice Conexión de empalme	12-10 AWG	N/A	Yellow / Amarillo	TBP-Y
5	Female Disconnect Dispositivo de desconexión hembra	22-16 AWG	.250"	Red / Rojo	TFDP-R25
5	Female Disconnect Dispositivo de desconexión hembra	16-14 AWG	.250"	Blue / Azul	TFDP-B25

*Stranded copper wire only. 600V., 167°F (75°C)
Solo para cables cobre trenzados. 600 V max., 75°C (167°F)*

Installation Instructions:

1. Strip wire insulation 1/4".
2. Insert stripped wire into terminal.
3. Crimp tightly using crimping tool.

Instrucciones de instalación:

1. Pele 6,24mm del aislamiento del cable.
2. Inserte el cable pelado en al terminal.
3. Sujete firmemente con la herramienta de engarzado.

**premium.
industrial.
products.**